



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

CROQUIS
LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, No. 1616;

ESPECIFICACIONES.

1.- LAS INSTALACIÓN ELECTRICA, DEBERA CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-SEDE-2012 EN ESPECIAL CAPITULO 5, ARTICULO 514 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PEMEX CAPITULO 5.

2.- TODAS LAS TUBERIAS ELECTRICAS QUE PASEN POR AREAS PELIGROSAS CONTARAN CON SELLOS Y RESPIRADOROS PARA AREAS PELIGROSAS USO INTERPERE.

3.- TODO EQUIPO QUE QUEDE DENTRO DE AREAS PELIGROSAS, DEBERAN SER A PRUEBA DE EXPLOSION.

4.- SE ATERIZARAN LOS TABLEROS, LOS MOTORES Y EQUIPO GENERAL, QUE ESTEN EN EL CUARTO DE MAQUINAS, DESCARGA DE AUTOTANQUES, EDIFICIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS ELECTRICOS.

5.- LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS ELECTRICOS EN GENERAL, QUE QUEDEN DENTRO DE LAS AREAS CLASIFICADAS CLASE 1 DIVISIONES 1 Y 2, AREAS PELIGROSAS SERAN A PRUEBA DE EXPLOSION, NEMA 7 Y 9.

6.- TODOS LOS CIRCUITOS DEBEN SER ROTULADOS EN LOS REGISTROS Y TABLEROS A DONDE SE CONECTEN, ASI COMO LOS CONDUCTORES EN LOS TABLEROS, FUSEBLES, ALUMBRADO, INSTRUMENTACION, MOTORES, ENTRE OTROS. LA IDENTIFICACION SE REALIZARA CON ETIQUETAS Y/O CONTURPONES DE VINIL O SIMILARES.

7.- TECNICA DE PROTECCION EN AREAS CLASE 1, DIVISION 1 Y 2:

EQUIPOS A PRUEBA DE EXPLOSION

NOTAS .

1.- LA INSTALACION DE ALUMBRADO DEL AREA DE RESERVA, DEBERA CUMPLIR CON EL METODO DE ALUMBRADO Y EQUIPO PARA DE AREA CLASE 1.

2.- LA INSTALACION DE CANALIZACIONES DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO, EL VULCANIZADO DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

3.- EL EQUIPO GENERAL DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

4.- EL EQUIPO GENERAL DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

5.- LA INSTALACION DE CANALIZACIONES DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

6.- EL EQUIPO GENERAL DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

7.- LA INSTALACION DE CANALIZACIONES DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

8.- EL EQUIPO GENERAL DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

9.- LA INSTALACION DE CANALIZACIONES DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

10.- EL EQUIPO GENERAL DEBERA SER A PRUEBA DE EXPLOSION Y A PRUEBA DE FUEGO.

SIMBOLOGIA.
