



RESTAURANTE



CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.



ESPECIFICACIONES.

- 1- LOS NIVELES DEFINITIVOS SE DETERMINARÁN EN OBRA
- 2- LOS TANQUES SON DE DOBLE PARED DE ACERO Y DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
- 3- LOS TABLEROS ELÉCTRICOS, MOTORES, ESTRUCTURAS TANQUES Y DEMÁS ELEMENTOS METÁLICOS ESTARÁN DEBIDAMENTE CONECTADOS AL SISTEMA DE TIERRAS
- 4- LAS PLATAFORMAS DEL ÁREA E DISPENSARIO Y ÁREA DE CIRCULACIÓN SERÁ DE CONCRETO HIDRÁULICO
- 5- EL ESCURRIMIENTO PLUVIAL DE LAS PLATAFORMAS SERÁN SOBRE LAS MISMAS CON SU PENDIENTE CORRESPONDIENTE AL 2%
- 6- LA CANTIDAD DE MANGUERAS QUE TENDRÁ EL DISPENSARIO SERÁN DE 4 MANGUERAS, 1 DE COMBUSTIBLE BP REGULAR, COMBUSTIBLE BP PREMIUM POR LADO EN EL ÁREA DE GASOLINAS.
- 7- LA CANTIDAD DE MANGUERAS DE CADA DISPENSARIO PRÓPIO SERÁN CON ESTE ARREGLO: 2 MANGUERAS EN EL DISPENSARIO DE BP DIESEL, MAESTRA DE CADA LADO Y 2 MANGUERAS EN EL DISPENSARIO SATELITE, UNA POR CADA LADO.

EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE


- |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| ÁREA DE FACTURACIÓN     | 1 EXTINTOR Y 1 PARO DE EMERGENCIA |
| ÁREA CUARTO ELÉCTRICO   | 1 EXTINTOR Y 1 PARO DE EMERGENCIA |
| ÁREA CUARTO DE MÁQUINAS | 1 EXTINTOR Y 1 PARO DE EMERGENCIA |
| FACHADA PRINCIPAL       | 1 EXTINTOR Y 1 PARO DE EMERGENCIA |

SIMBOLOGÍA


- BP DIESEL  
BP REGULAR  
BP PREMIUM  
MOTOBOMBA  
ESPACIO ANULAR  
REGLA DE MEDICIÓN  
RECUPERACIÓN DE VAPORES  
SISTEMA DE CONTROL E INVENTARIOS  
LLENADO  
VACUOMETRO  
EXTINTORES  
POSICIÓN DE CARGAS  
PARO DE EMERGENCIA  
TRAMPAS COMBUSTIBLES  
SURTIDOR DE AGUA Y AIRE  
DISPENSARIO DE GASOLINAS  
POZO DE OBSERVACIÓN Y MONITORIO  
ANUNCIO DE BP  
LÍMITE DE FREDDO  
LÍNEA DE PROYECCIÓN  
LÍNEAS DE EJES  
PROYECCIÓN DE TANQUES  
COMPRESOR  
BOMBAS DE AGUA  
DIRECCIÓN DE FLUJO  
DIRECCIÓN DE FLUJO DE AUTO TANQUES
- D  
R  
P  
MB  
EA  
MR  
RV  
SCI  
LL  
V
- PE  
SAI
- ANUNCIO DISTINTIVO BP

SIMBOLOGIA TANQUES	
B	BP
LL	BOQUILLA DE LLENADO
RV	RECUPERACION DE VAPORES
SCI	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS DE LLENADO
MT	MOTOBOMBA


DETALLE 4  
ALZADO DISPENSARIO




DETALLE 3  
ALZADO LATERAL




DETALLE 5  
PLANTA DE TRAMPA DE GRASAS




DETALLE 2  
FACHADA PRINCIPAL



DETALLE 1  
ANUNCIO DISTINTIVO INDEPENDIENTE.



DETALLE 6  
DETALLE TRAMPA DE GRASAS



CLAVE DE E.S.	TIPO DE E.S. URBANA
---------------	------------------------

RAZÓN SOCIAL: DINAMICA DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ, No. 1616;  
COL. JARDINES DE TUXTLA; TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS; C.P. 29020

IDENTIFICACIÓN DEL PLANO. ARQUITECTONICO	CLAVE DEL PLANO. AA-01	ESCALA. 1: 250
---	---------------------------	-------------------